

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ачинску и Ачинскому району
 662155, г. Ачинск, Красноярского края, 4 микрорайон Привокзального района, 15
 т. 5-03-49, факс 3-89-40 E-mail: ogps5gpn@mchskrsk.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 231

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
 обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
 возникновения пожара

Юридическому лицу - Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

ния «Детский сад общеразвивающего вида №26 с приоритетным направлением деятельности
 владельца собственности, имущества и т.п.

по художественно-эстетическому развитию детей» Далее – МБДОУ «Детский сад №26»

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки от 01.12.2021 №231 в период с 10 часов 00 минут 02 декабря до 16 часов 00 минут 06 декабря 2021 года государственным инспектором по пожарному надзору по г.Ачинску и Ачинскому району Петросян Нелли Оганесовной, совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад №26» Вальд О.В. проведена внеплановая выездная проверка объектов защиты МБДОУ «ДС № 26», расположенных по адресу: г.Ачинск, 3-й микрорайон Привокзального района, стр.26)

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения
1	2	3	4
1.	В местах перепадов высот кровель обрезаются пожарные лестницы типа П1.	п.17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства от 16.09.2020 г. №1479 (вступило в силу 01 января 2021 года). Руководители организаций: а) обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время; п.4.4 ГОСТ Р 53254-2009 ЛЕСТНИЦЫ ПОЖАРНЫЕ НАРУЖНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ. ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ Для подъема на высоту от 10 до 20 м и в местах перепада высоты кровли от 1 до 20 м следует применять пожарные лестницы типа П1, для подъема на высоту более 20 м и в местах перепада высоты кровли более 20 м - пожарные лестницы типа П2.	01.12.2022
2.	Допускается примыкание горючей кровли к окнам второго этажа.	П.5.4.13 СП 2.13130 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ" Допускается в наружной части противопожарной стены размещать окна, двери и ворота с ненормируемыми пределами огнестойкости на расстоянии над кровлей примыкающего отсека не менее 8 м по вертикали и не менее 4 м от стен примыкающего отсека по	01.12.2022

		<p>горизонтали. В случае если кровля примыкающего отсека выполнена эксплуатируемой с негорючим защитным слоем в соответствии с СП 17.1333.0, а покрытие имеет предел огнестойкости не менее RE 60, допускается в противопожарной стене 1-го типа более высокого отсека применять заполнения проемов с ненормируемым пределом огнестойкости на высоте менее 8 м</p>	
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор
г.Ачинска и Ачинского района
по пожарному надзору

«06» декабря 2021 г.



Н.О. Петросян

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил(-а):

Заведующий МБДОУ «ДС № 26»

(подпись)

«06» декабря 2021 г.

О.В.Вальд

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 227-09-19