

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель управления образования
администрации города Ачинска

Т.А. Быкова

« _____ » _____ 2020г.

УТВЕРЖДАЮ:

заведующий МБДОУ

«Детский сад № 26»

О.В. Вальд

« _____ » _____ 2020г.



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по устранению нарушений, выявленных в результате проверки

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главного управления МЧС России по Красноярскому краю (Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ачинску и Ачинскому району) в МБДОУ «Детский сад № 26»

№ п/п	Содержание нарушения	Мероприятия по устранению нарушения	Наличие счета, сметы, дефектной ведомости, стоимость затрат (в ценах 2020 г)	Срок исполнения, дата и № предписания	Выделены средства (сумма, год)	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
1	На крыльцах запасных эвакуационных выходов, с первого этажа здания из всех групповых ячеек, медицинского блока, блока № 3 и блока № 4 отсутствуют двухсторонние и двухуровневые поручни на высоте 0,9 м. и дополнительно на высоте 0,5 м.	1. Запрос коммерческого предложения на приобретение и установку двухсторонних и двухуровневых поручней на высоте 0,9 м и дополнительно на высоте 0,5 м - выполнено 2. Ходатайство в УО о внесении затрат в план бюджета на 2021-2022-2023 гг. 3. Внесение затрат в бюджет на 2021-2022-2023 гг.	Коммерческое предложение 95400,00 руб.	01.11.2021 г. № 148/1/1-4 от 30.10.2020 г.	6	Зам.зав. по АХР Т.И. Куликова Заведующий О.В.Вальд	

2	В местах перепадов высот кровель обрезаются пожарные лестницы типа ПП.	<p>4. Приобретение и установка двухсторонних и двухуровневых поручней на высоте 0,9 м и дополнительно на высоте 0,5 м</p> <p>1. Запрос коммерческого предложения на приобретение пожарных лестниц типа ПП - выполнено</p> <p>2. Ходатайство в УО о внесении затрат в план бюджета на 2021-2022-2023 гг.- выполнено</p> <p>3. Внесение затрат в бюджет на 2021-2022-2023 гг. - выполнено</p> <p>4. Приобретение и установка пожарных лестниц типа ПП</p>	Коммерческое предложение 120960,00 руб.	01.11.2021 г. № 148/1/1-4 от 30.10.2020 г.	Зам.зав. по АХР Т.И. Куликова Заведующий О.В.Вальд	
3	Допускается примыкание горючей кровли к окнам второго этажа	<p>1. Запрос коммерческого предложения на приобретение листа оцинкованного - выполнено</p> <p>2. Ходатайство в УО о внесении затрат в план бюджета на 2021-2022-2023 гг.- выполнено</p> <p>3. Внесение затрат в бюджет на 2021-2022-2023 гг. - выполнено</p> <p>4. Приобретение листа оцинкованного</p>	Коммерческое предложение 52360,00 руб.	01.11.2021 г. № 148/1/1-4 от 30.10.2020 г.	Зам.зав. по АХР Т.И. Куликова Заведующий О.В.Вальд	
4	Места установки пожарных шкафов затрудняют использование средств пожаротушения ввиду особенностей конструктивного исполнения шкафов (перелом пожарного рукава)	<p>1. Запрос коммерческого предложения на приобретение вентили - выполнено</p> <p>2. Ходатайство в УО о внесении затрат в план бюджета на 2021-2022-2023 гг.- выполнено</p> <p>3. Внесение затрат в бюджет на 2021-2022-2023 гг. - выполнено</p> <p>4. Приобретение и установка вентили.</p>	Счет № 124 от 25.05.2020 15700,00 руб.	01.11.2021 г. № 148/1/1-4 от 30.10.2020 г.	Зам.зав. по АХР Т.И. Куликова Заведующий О.В.Вальд	